

Referat fra LAMU-møte 22.05.2018

Møte: LAMU møte FAI	Sted: Rom 297 Farmasibygget	Tid: 22.05.2018 kl.13.00-14.30
Møteleder: Hilde Nilsen	Referent: Solfrid Odnnes	
Deltagere: <i>Arbeidsgiverrepresentanter</i> Henrik Schultz Solfrid Odnnes <i>Arbeidstakerrepresentanter</i> Hilde Nilsen (LVO) Pål Rongved	Observatør: Representant fra BHT Knut Andresen, Representant fra EA-nedre Victor Midtgård Forfall: Camilla Stensrud, Ewa Jaroszewicz og hennes vara Suthajini Yogarajah, Camilla Brox (stud.repr)	

09-18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Vedtak: Godkjent, men sak 10-18 j mangler vedlegg så saken utsettes

10-18 Orienteringssaker

- a) Referat fra forrige møte. Godkjent på sirkulasjon, referat vedlagt
- b) Avviksrapportering - fire HMS-avvik er meldt inn:
 - 1) funn av rotte i Farmasibygningen - lukket
Kommentar: EA har inngått avtale om årlig skadedyrkontroll
 - 2) lysarmatur i GV8 ramlet ned - lukket
 - 3) brannskade student (ingen personskade) – åpnet FAI
 - 4) ventilasjonen i fysikkbygget slått av uten informasjon til instituttet – åpent EA
Kommentar: Kan få alvorlige følger hvis arbeid med kjemikalier i avtrekksskap. EA har rutiner for varsling og skal melde fra til gjeldende enhet i form av utfylt skjema.
To avvik er fortsatt åpne, ett ligger hos EA.
- c) Kjølerom i Gydas vei.
Kommentar: Ny kompressor er satt inn, rundvask og ønske om nytt gulvbelegg er meldt til Statsbygg. Stoppet på nytt rett etter oppgraderingen, følges opp for korrigerings.
- d) Oppussing spiserom og møterom i Gydas vei i uke 30.
Kommentar: Spiserommet skal males. Møterom 086 avventer tilbakemelding fra Statsbygg, men trenger å stenge rommet i ca en uke pga stillas. Alle lysarmaturer skal også byttes.
- e) Gjennomført varslet brannøvelse i Gydas vei
Kommentar: brannvesenet var fornøyd med øvelsen. Rask responstid og det tekniske fungerte som det skulle. Oppfordring til å bruke nærmeste nødutgang (ikke vanlig vei ut) og ikke bruk rømningsvei hvis det er røyk der.
- f) Ombygging 4.etg i Farmasibygget.

Kommentar: Gjelder rom 484 og de små kontorene i tilknytning til dette rommet. Møte med arkitekter 23. mai. Ombygginger fører gjerne til bruksendring som må meldes slik at det kommer inn i plantegninger og etasjeplaner, EA er ansvarlig for dette.

- g) Ryddedag på instituttet er satt til tirsdag 5.juni.
- h) Sommerfest i bakgården på FAI torsdag 14.juni: påmelding sendt ut på epost.
- i) Ny kontaktperson i EA, driftsområdet Nedre Blindern: Victor Midtgård.
- j) Endringer i Prosedyren for gjennomføring av vernerunde (se forslag vedlagt).

Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning med unntak av sak 10-18 j som utsettes.

11-18 Befaring med EA vedr brannvern i 2.etg i Farmasibyget

Beskrivelse av status etter befaring ligger vedlagt (vedlegg 2).

Kommentar: Etter en bekymringsmelding fra Farmasi, så har EA gjennomført en befaring i bygget med følgende resultat:

- Brannsentralen står med Feil og systemfeil. Gjelder flere steder. Skal utbedres over sommeren
- Rømningsplaner er fra 19/7 - 04 og er ikke oppdaterte
- en del av labene er omgjort til kontorer
- slokkeutstyr på nevnte kontorer er ikke lengere med på årskontrollen og må fjernes
- noe av slokkeutstyret på rømningsplaner finnes ikke
- enkelte markeringslys lyser ikke
- Gamle røykskilledører brannklasse klasse F lukker ikke (må justeres)

Meldt til EA sentralt (prosjekt), men ikke fått svar på når. Følges opp av Victor Midtgård. EA igangsetter for øvrig internkontroll på brann og elektro. Interkontroll på flere områder kommer etterhvert (utendørs, legionella, m.m.)

Vedtak: LAMU takker for orienteringen og tar den til etterretning

12-18 Luftmåling og HMS-tiltak på laboratorium 202/203 i Farmasibyget

Oppdatering/ status

Kommentar: GK har satt opp slanger som fører eksos og oljedamp fra aggregatene til LC/MS'ene inn i avtrekk inne på rom 202. Det er planlagt luftmålinger med BHT, for å avdekke luftkvalitet mhp damp fra løsemidler, luftfuktighet etc. i løpet av juni. BHT følger opp.

Vedtak: Tas til etterretning

13-18 Ingeniørmøter

Dette er et tiltak som følge av ARK-undersøkelsen, der det ble uttrykt et ønske om et møtepunkt for ingeniørene på tvers av seksjonene. Seksjonslederne tar initiativ til det første møtet. Foreslått agenda på første møte vil kunne bli å diskutere møteform, og videre ta opp problemstilling vedr romansvarlige og risikovurderinger.

Vedtak: Tas til etterretning

14-18 Beredskap i Gydas vei

Oppdatering/ status ved Henrik.

Kommentar: UiO sin vaktsentral dekker ikke utrykning til Gydas vei. Statsbygg er rette vedkommende å henvende seg til ved f.eks. vannlekkasje, men kun innenfor kontortid, ut over det henviser de oss til å kontakte brannvesenet. Dette er status pt så langt vi kjenner til.

Avventer fortsatt beredskapsplan fra STAMI for i størst mulig grad ha en avstemmet beredskap i hele GV8.

Vedtak: Tas til etterretning

15-18 Oppdatering i EcoOnline

Ny oppdatering i EcoOnline og EcoPluss. Det skal arrangeres workshop for de som er ansvarlige for å oppdatere stoffkartoteket, nærmere tidspunkt kommer senere. Innføring og opplæring av øvrige brukere.

Vedtak: Avhengig av omfanget på endringene skal det vurderes obligatorisk gjennomgang for alle.

16-18 Bruk av Ørepropper/hodetelefoner på lab

LAMU bes ta stilling til problemstilling vedrørende bruk av ørepropper/hodetelefoner på lab.

Kommentar: Det er vanskelig å innføre totalforbud, men om arbeidsmetoden er risikofylt (eks arbeid med strålekilder), eller at man er avhengig av rask evakuering, så bør det vurderes forbud. Ved arb.metoder som ikke er risikofylte kan det tillates. Ørepropper frarådes på isotoplab og mikrobiologisk lab.

KI og IBV har pt ingen felles policy på sine laber om dette, og de har ikke hatt behov for å ta opp problemstillingen pr nå.

Vedtak:

1. Ørepropper og hodetelefoner er forbudt på studentkurs og studentlaboratorier (mobil tillates som f.eks. kalkulator, men må vurderes i forhold til f.eks. smitte/kontaminering).
2. Bruk av ørepropper og hodetelefoner skal inngå i risikovurdering av hver lab og/eller arbeidsmetoder (gjelder ansatte, ikke studentkurs).

17-18 LAMU-møter høst-18

Finne egnede datoer for LAMU-møter til høsten.

Vedtak: Det settes opp to møter høsten 2018. Ikke uke 36, 37, 40 (høstferie), 41 eller 45. Møteinnkalling sendes i Outlook.

18-18 Tema for Vernerunde 2018

Ønsker diskusjon rundt tema for vernerunde 2018 og sette tidspunkt for gjennomføring.

Vedtak: Det settes av to og en halv dag for vernerunden i oktober/november. Innkalling sendes i Outlook. Tema: Brann og ev innspill som kommer.

19-18 Eventuelt

- Svovellukt lab 4. et. Verneombud er varslet. Kan komme fra sluk/tørr vannlås eller en lekk gassbeholder.
- EA kommer til å gjennomføre brannøvelser på hele nedre Blindern i løpet av høsten-18. FAI ønsker at kun Instituttleder og kontorsjef varsles på forhånd, samt at det avholdes et orienteringsmøte etter øvelsen. Victor Midtgård fortalte at han i tillegg tar en egen orientering med etasjeansvarlige etter øvelsen.

22.05.2018

Solfrid Odnes

Referent